



620m

350m

20

20

25

25

- Legende:**
- Freistrahbrand Methan (4.2.3.4)  
Wirkung Wärmestrahlung 1,6 kW/m<sup>2</sup>
  - Schaden Biogasspeicher (4.2.3.4)
  - Überschreitung AEGL-2, 32 ppm H<sub>2</sub>S
  - Ammoniak-Austritt, NH<sub>3</sub>-Lager (4.2.3.6)  
Überschreitung AEGL-2, 220 ppm NH<sub>3</sub>
  - Ammoniak-Austritt, Co.-Verflüssigungsanlage  
(4.2.3.7) Überschreitung AEGL-2, 220 ppm NH<sub>3</sub>

<p>Rev. A   24.06.2024   Erweiterung CO<sub>2</sub>-Halle Rev. 0117_05.2024   Erstellung</p> <p><b>Bauherr:</b>  <b>revis bioenergy</b>          re:vis bioenergy GmbH          Lippstädter Straße 42          48155 Münster</p> <p><b>Bauort:</b>          Ems-Dollart-Ring          26169 Friesoythe</p> <p><b>Bauvorhaben:</b>          Errichtung einer Biogas- und          Aufbereitungsanlagen -Nordfuel-</p> <p>Planungsphase:  <b>Inbetriebnahmeplanung</b></p> <p>Planberechtigung:          Wirkungsweite Dennoch-Störfälle</p>	<p>Zustimm.:</p> <p><b>N.Otte</b>          Maßstab:  <b>ohne</b>          Entwurf:  <b>A0</b>          Zeichnungsnummer:  <b>BALP600 NOR</b></p> <p>Erstellungsdatum:  <b>17.06.2024</b>          letzte Änderung:  <b>24.06.2024</b>          Revision:  <b>A</b></p> <div style="text-align: center;"> </div>
--	---